Акт
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году
составлен «10» июня 2026 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом)*
624170, Свердловская обл, Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, ул.Ленина, дом 17
3. Фактические адреса:
624170, Свердловская обл, Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, ул. Ленина, дом 17
624170, Свердловская обл, Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, пл. Революции, дом 7
4. Год постройки здания
корпус I (ул. Ленина, д. 17) – 1901 год; корпус II (пл. Революции, д.7) – 1898 год
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Епифанова Ольга Павловна, 89527250847
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский от 08.06.2026 № 247 "Об организации подготовки муниципальных образовательных учреждений городского округа Верх-Нейвинский к 2026/2027 учебному году"
(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:
7.1. Председатель комиссии:
Щекалев Николай Николаевич - *глава городского округа Верх-Нейвинский*
(ФИО, должность)
7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Соскова Наталия Геннадьевна *– заместитель главы администрации по социальной политике*
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:
Белова Наталия Александровна - *главный специалист администрации городского округа Верх-Нейвинский*
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии *(указать ФИО, должность)*:
от Государственного пожарного надзора:
Барахоев Артем Валерьевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и НР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области:
Насибуллин Тимур Камилович - начальник ПЦО Невьянского ОВО- филиала ФГКУ «УВО войск национальной гвардии России по Свердловской области», капитан полиции;
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области:
Бояров Григорий Олегович - начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Невьянский», майор полиции;
Матыкова Валерия Алексеевна - инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Невьянский», старший сержант полиции;

от полиции:

Исмагилов Рафаэль Гилимханович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Невьянский», подполковник полиции;

Мягких Мария Николаевна – начальник ПДН МО МВД России «Невьянский», подполковник полиции;

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области:

- главный специалист Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

7.5. Приглашенные *(по согласованию) (ФИО, должность)*:

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: _____

_____

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение: _____

7.6. От образовательной организации Свердловской области *(ФИО, должность)*:

от администрации образовательной организации Свердловской области ***Епифанова О.П.*** - директор;

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся:

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся:

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

от родительской общественности:

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

(полное наименование образовательной организации)

к 2026 / 2027 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии: 1) Шумилова Н.А. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Заместитель председателя комиссии: 2) Соскова Н.Г. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Секретарь комиссии: 3) Белова Н.А. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Члены комиссии:

Исмагилов И (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Нигматулин Т.Х (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Бояров Г.О. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Мягких М.И (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Матыкова В.А. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Бородой В.В (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной организации
к 2026/2027 учебному году

Акт составлен _10_июня_ 2026 года
МАУ ДО "Детская школа искусств"

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1	**Раздел 1: Характеристика образовательной организации Свердловской области**		
2	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МАУ ДО «ДШИ», утвержден Постановлением администрации городского округа Верх –Нейвинский от 22.12.2015 № 613
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее-образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	корпус 1: Свидетельство о государственной регистрации права от 02.09.2008г. № 66 АГ 365221 корпус 2: Свидетельство о государственной регистрации права от 24.11.2009г. № 66 АГ 959824
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	корпус 1: Свидетельство о государственной регистрации права от 15.03.2011г. № 66 АД 594270 корпус 2: Свидетельство о государственной регистрации права от 24.11.2009г. № 66 АГ 959841
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Номер лицензии 18231 выдана 09.02.2016 Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (бессрочно); 2) Данные, указанные в лицензии, уставе соответствуют; 3) Дополнительное образование детей и взрослых; 4) Свидетельство об аккредитации № 4851 от 25.05.2009
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1)Имеются. Образовательные программы утверждены приказом директора от 03.06.2026

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			года № 61 о/д: Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства: "Фортепиано", "Духовые и ударные инструменты", "Струнные инструменты", "Народные инструменты", "Музыкальный фольклор"; Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства "Живопись"; Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального искусства "Искусство театра"; Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: "Музыкальное искусство", "Изобразительное искусство"; Дополнительные общеразвивающие программы по платным образовательным услугам
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется, утверждена приказом директора школы от 12.01.2026 г. № 01 о/д на 2026-2028 годы 2)---
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется. 2) Утвержден приказом директора школы от 03.06.2026 года № 61 о/д
9.	Количество зданий образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 2 2) 0

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) две смены 2) 0 0 3) 17 93 чел. (бюджет)
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 152 чел. (бюджет и платные услуги) 2) 17 3) 93 чел. 4) - 5) -
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию:	1) Всего 29,5 штатных единиц, в том числе:
		администрация;	4,5 штатных единиц
		учителя;	14 штатных единиц
		воспитатели;	
		мастера производственного обучения;	
		научные работники;	
		медицинские работники;	
		иные работники	11 штатных единиц
		2) по факту:	2) Всего 29,7 штатных единиц, в том числе:
		администрация;	4,7 штатных единиц
		учителя;	14 штатных единиц
		воспитатели;	

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		мастера производственного обучения;	
		научные работники;	
		медицинские работники;	
		иные работники;	11 штатных единиц
		3) наличие вакансий (указать)	3) не имеется
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026-2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	Чек-лист самообследования имеется, утвержден приказом от 10.06.2026 № 72 о/д
1	**Раздел 2: Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса**		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акты осмотра, промывки и ревизии систем холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, и санитарно-технических приборов МАУ ДО "ДШИ" от 08.06.2026 г. имеются. Системы холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, и санитарно-технические приборы готовы к эксплуатации имеется
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	ОУ в полном объеме оснащено ученической мебелью, соответствующей нормам и ростовым группам. Мебель промаркирована.
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	-
18.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	-
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп	Обеспечена в полной мере/обеспечена частично/ не обеспечена	Обеспечена в полной мере

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
2	**Раздел 3: Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации**		
21.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	не имеется
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны/ стадиона / спортивной площадки	имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	не имеется
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	отсутствует
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	не требуется
2	**Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации**		
26.	Объекты защиты образовательной организации	указать адреса объектов	1 корпус – пгт Верх-Нейвтгский, ул. Ленина, д. 17 2 корпус – пгт Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 7
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской	1)предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким	Предписаний не имеется

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	области (далее ГУ МЧС России по Свердловской области)	документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 10.01.2023 г. № 19 о/д
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Епифанова О.П., директор, прошла обучение в АНО ДПО УЦ «НОВАТОР» (лицензия на право образовательной деятельности №19821 от 12.10.2018) , удостоверение № 001 2302003, дата проверки знаний 03.02.2023 года 2) Малова О.В., преподаватель, прошла обучение в АНО ДПО УЦ «НОВАТОР» (лицензия на право образовательной деятельности № 19821 от 12.10.2018), удостоверение № 001 2402009, дата проверки знаний 02.02.2024 года С сотрудниками ОУ проводятся противопожарные инструктажи с записями в журналах: вводный - при поступлении; первичный, повторный, внеплановый), дата последнего инструктажа 18.03.2026; обучение и проверка знаний ПТМ (июнь 2026 г.) 4) С обучающимися проводятся беседы не реже 1 раза в полугодие (март, май, июнь 2026 года). Регулярно обновляется информация по ПБ на стендах. 5) Практические тренировки по отработке плана эвакуации в случае пожара проводятся в соответствии с планом на 2026 год. Последняя тренировка проведена 07.04.2026 г.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) корпус 1: количество огнетушителей - 8 шт., установлены согласно требованиям правил ПБ и плана эвакуации здания. корпус 2: количество огнетушителей - 11 шт., установлены согласно требованиям правил ПБ и плана эвакуации здания. 2) Имеется журнал учета огнетушителей. Последний раз проверка состояния огнетушителей проведена 15 апреля 2026 года. 3) Все огнетушители исправны и годны к эксплуатации
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:	1) Корпус 1*:* АПС и система оповещения в наличии и находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС и оповещения людей о пожаре от 16.06.2021. Корпус 2*:* АПС и система оповещения в наличии находятся в исправном состоянии. Акт проведения обследования АПС и оповещения людей о пожаре от 16.06.2021. 2) Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту автоматической пожарной, тревожной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании школы с ООО - фирма "СПЕЦАВТОМАТИКА" № 4/2026/01 от 01.01.2026 (лицензия на осуществление деятельности по монтажу, тех. обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 4-Б/01311 от 01.11.2008) 3) Дублирующий сигнал о возникновении пожара ("Пожар") выведен на единый диспетчерский пульт ООО "ОКО-Охрана". Договор

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	№ 52457/С/27 от 01.01.2026 г. 4) Иных систем пожарной автоматики не имеется.
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности.
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да. Электротехнические лабораторные измерения проведены ООО "УЖСК". – протоколы измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжения до 1000 В: корпус 1: январь 2026 г. № 1, корпус 2: январь 2026 г. № 1 - протоколы проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью: корпус 1: январь 2026 г. № 2, корпус 2: январь 2026 г. № 2 · протоколы проверки срабатывания защиты в системе питания с заземленной нейтралью электроустановок до 1000 В: корпус 1: январь 2026 г. №3, корпус 2: январь 2026 г. № 3 Электроустановки зданий соответствуют требованиям пожарной безопасности.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Корпус 1-отсутствует. корпус 2 – отсутствует. 2) Наружного противопожарного водоснабжения на балансе учреждения не имеется
35.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты).	Декларации пожарной безопасности: 1 корпус (ул. Ленина, д. 17) зарегистрирована 26.02.2021 г.Регистрационный № 65227562-ТО-8. 2 корпус (пл. Революции, д. 7) зарегистрирована 26.02.2021 г. Регистрационный № 65227562-ТО-9
3	**Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия**		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	Предписаний не имеется.
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	Не имеется
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Епифанова О.П., директор, обучена в ФГБУЗ "ЦГ и Э" ФМБА России 26.04.2022 года. 2) - 3) Сотрудники прошли профессиональную

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			гигиеническую подготовку и аттестацию в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 31 ФМБА России 26.03.2026
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (доготовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	Питание обучающихся не предусмотрено
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Договор с ГАУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» от 22.04.2026г. № 20/пу-2026/42. Заключительный акт Работников, не прошедших предварительный и периодический медосмотр, не имеется.
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт проверки вентиляционных каналов от 28.01.2026 года
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Не имеется
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ).	указать реквизиты	1) Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № № 66-01-09/04771-26 от 25.02.2026 года (1 корпус ул. Ленина 17) 2) Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 66-01-09/04773-26 от 25.02.2026 года (2 корпус пл. Революции 7) Пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим требованиям
4	**Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации**		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта	1 корпус – пгт Верх-Нейвтгский, ул. Ленина, д. 17 2 корпус – пгт Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 7

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		безопасности этих объектов (территорий)»	
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты) 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписаний не имеется.
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Корпус 1: Разработан, утвержден директором МАУ ДО «ДШИ» 07.10. 2024, согласован с Межмуниципальным отделом МВД России «Невьянский», УФСБ России (4категория) 3) -07.10.2024 года. 4) - 26.09.2024 года Корпус 2: Разработан, утвержден директором МАУ ДО «ДШИ» 07.10.2024, согласован с Межмуниципальным отделом МВД России «Невьянский», УФСБ России (4категория) 3) 07.10.2024 года. 4) 26.09.2024 года
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Приказ от 17.10.2022 г. № 174 о/д. (удостоверение от 02.02.2024 № 003 2402001)

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 1-38 чел., 2) 2- 36 чел. 2) инструктаж – 18.03.2026 г.,
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Наличие. Приказ от 10.01.2024 № 01-о/д.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Наличие. Приказ от 15.06.2023 № 89 о/д.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2)заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Корпус 1 и 2: охрану учреждения в дневное время осуществляет гардеробщики 2 шт.ед. (с обязанностями осуществления пропускного режима); корпус 1 и 2: охрану учреждения в вечернее и ночное время осуществляют сторожа 3 шт.ед. 2) Договор с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области» от 01.01.2026г. № 77/ПТС-2026/04 3)-
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность;	1) Корпус 1: Технические средства тревожной сигнализации исправны и пригодны к дальнейшей эксплуатации. Акт технического состояния ТСО от 03.06.2026 года корпус 2: Технические средства тревожной сигнализации исправны и пригодны к дальнейшей эксплуатации. Акт технического состояния ТСО от 03.06.2026 года

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	2) Сигналы выведены на пульт ОВО по Новоуральскому ГО и МО "пос. Уральский"- филиал ФКГУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, договор на охрану объекта № 77/ПТС-2026/04 от 01.01.2026 года 3) Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту автоматической пожарной, тревожной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании школы с ООО - фирма "СПЕЦАВТОМАТИКА № 4/2026/01 от 01.01.2026 (лицензия на осуществление деятельности по монтажу, тех. обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 4-Б/01311 от 01.11.2008) 4) - 5) -
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправно. 2) Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту автоматической пожарной, тревожной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании школы с ООО - фирма "СПЕЦАВТОМАТИКА» № 4/2026/01 от 01.01.2026 (лицензия на осуществление деятельности по монтажу, тех. обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 4-Б/01311 от 01.11.2008) 3) – 4) -

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправно. 2) Сигналы выведены на пульт ОВО по Новоуральскому ГО и МО "пос. Уральский"- филиал ФКГУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, договор на охрану объекта № 77/ПТС-2026/04 от 01.01.2026 года 3) – 4) -
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется. Корпус 1, корпус 2- имеется внутри здания и по периметру. 2) Корпус 1: Всего **4 в/камеры**, в том числе 2-внутри здания, 2-по периметру. корпус 2: Всего **9 в/камер**, в том числе 3-внутри здания , 6-по периметру. 3) На мониторы, установленные на вахтах корпусов 1 и 2. Запись ведется на сервер, срок хранения информации 30 суток. 4) Обслуживается специалистами ИП Горинов Р.Г. по договору от 06.02.2026 № ОФ96-15/26.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Не имеется. 2) Контингент обучающихся менее 50 человек.
61.	Оснащение объектов (территорий) исправными стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется (2 штуки), в каждом корпусе на вахте
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 2) Сигналы выведены на пульт ОВО по Новоуральскому ГО и МО "пос. Уральский"- филиал ФКГУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, договор на обслуживание объекта № 77/ПТС-2026/04 от 01.01.2026 года 3) – 4) -
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Имеется.
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Не имеется.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (нет необходимости_
66.	Ограждение образовательной организации	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Корпус 1: имеется Корпус 2: имеется Соответствуют требованиям.
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям	Имеется, соответствует требованиям

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		(частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	
6	**Раздел 7. Информационная безопасность**		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Ревизия проводится систематически. Литературы, включенной в Федеральный список экстремистских материалов" не имеется.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	1) Имеется. Доступ осуществляет ООО "Телеком-Нейва" по договору оказания услуг по предоставлению доступа к сети INTERNET от 01.01.2026 № 70201598/05 (ул. Ленина, дом 17) 2) Доступ осуществляет ООО "Конвекс-Новоуральск" по договору оказания услуг по предоставлению доступа к сети INTERNET от 01.01.2026 № И-2/18ВН/06 (пл. Революции, дом 7)
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	23
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	ИП Горинов Р.Г. договор от 06.02.2026 № ОФ96-15/26
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) На ПК установлены: настроен родительский контроль антивируса DRWEB, прописан семейный DNS сервер на роутере-77.88.8.7, единственный браузер по Yandex - с семейным поиском по умолчанию. 2) Все 20 ПК и 4 ноутбука имеют контент-фильтр.
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации проводится ежемесячно с составлением актов. Последний раз 08.06.2026 года

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Преподаватель Малова О.В. Приказ № 129 о/д от 01.12.2025 года.
7	**Раздел 8. Безопасность дорожного движения**		
77.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	В пешей доступности
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной 18 1 2 3 4 инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	Школьного автобуса не имеется
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и	Школьного автобуса не имеется

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее-паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Имеется 2) 29.03.2024 3) 29.03.2024 4) 29.03.2024
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Не имеется
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Не имеется
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется (в 2 корпусах)
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов,	1) Корпус 1: ограждение имеется. корпус 2: ограждение имеется, целостность не нарушена 2) На маршруте движения в школу имеется два

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	пешеходных перехода. 3) Тротуары имеются, состояние удовлетворительное.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Имеется
8	**Раздел 9. Охрана труда**		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Епифанова О.П. - директор, прошла обучение и проверку знаний требований охраны труда в АНО ДПО УЦ «Новатор», 02.02.2024 г. (протокол № 24-02-001). Приказ директора от 10.01.2023 г. № 14 о/д.
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется Коллективный договор от 26.11.2024 года на 2025-2027 гг.
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	- Епифанова О.П., директор, прошла обучение и проверку знаний требований охраны труда в УРУЦ «Новатор» 02.02.2024 (протокол № 24-02-001) - Гончарова А.Д., главный бухгалтер, председатель профсоюзной организации, прошла обучение и проверку знаний требований охраны труда в УРУЦ «Новатор» 17.02.2023 (удостоверение № 23-02-092).
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2026-2027 уч.год , утвержден приказом директора от 03.06.2026 года № 61 о/д. Имеется Программа по профилактике детского

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			дорожно – транспортного травматизма на 2024-2026 гг., утверждена приказом директора от 11.01.2024 № 01 о/д.
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда в количестве 13 шт. утверждены приказом директора от 30.12.2021 года № 219 о/д: ИОТ.001-2021. Для всех работников. ИОТ.002-2021. Для гардеробщика ИОТ.003-2021. Для сторожа ИОТ.004-2021. Для уборщика служебных помещений. ИОТ.005-2021. Для ответственного по перевозке детей на автомобильном транспорте. ИОТ.006-2021. По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала. ИОТ.007-2021. Для рабочего зеленого хозяйства ИОТ.008-2021. Для дворника ИОТ.009-2021. При работе с персональными ЭВМ. ИОТ.010-2021. При эксплуатации бытовых электроприборов. ИОТ.011-2021. При эксплуатации и обслуживании аудио-видео записывающего и воспроизводящего оборудования. ИОТ.012-2021. При работе с копировально-множительной техникой. ИОТ.013-2021. Для настройщика пианино и роялей Инструкция по охране труда в количестве 1 шт. утверждены приказом директора от 30.12.2021 года № 219 о/д: ИОТ.014-2021. Для педагогических работников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			Инструкции по безопасности образовательного процесса в количестве 13 штук утверждены приказом директора от 03.06.2026 года № 65 о/д ИБ.001-2026. Для всех обучающихся. ИБ.002-2026. Для участников массовых мероприятий (вечеров, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, и др.). ИБ.003-2026. Для занимающихся вокалом, театральным искусством. ИБ.004-2026. Для занимающихся искусством танца (хореография, ритмика, фитнес). ИБ.005-2026. Для занимающихся декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством. ИБ.006-2026. При эксплуатации звукового, звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования. ИБ.007-2026. При проведении занятий с персональными ЭВМ (компьютерная графика). ИБ.008-2026. Для участников пленэров, экскурсий, прогулок ИБ.009-2026. При поездках на автомобильном транспорте. ИБ.010-2026. При поездках на железнодорожном транспорте ИБ.011-2026. Для занимающихся в группе по укреплению здоровья. ИБ.012-2026. О мерах пожарной безопасности. ИБ.013-2026. По электробезопасности. Инструкция по охране труда в количестве 1 шт. утверждены приказом директора от 30.12.2021 года № 219 о/д: ИБ.014-2026. Для детей и подростков летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей Инструкции по правилам безопасного

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			поведения в количестве 6 шт. утверждены приказом директора от 03.06.2026 года № 66 о/д: ПБП.001-2026 Для всех обучающихся дошкольного возраста. ПБП.002-2026 Для занимающихся изобразительным искусством, декоративно-прикладным искусством. ПБП.003-2026 Для занимающихся на музыкальных инструментах ПБП.004-2026 Для занимающихся с персональными ЭВМ (компьютерная графика). ПБП.005-2026 Для занимающихся искусством танца (хореография, ритмика, фитнес). ПБП.006-2026 При пожаре.
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются.
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Не реже 1 раза в 6 месяцев. Последний раз 18.03.2026 г.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 26 2) 26 3) 0 4) II квартал 2027 года
9	**Раздел 10. Ремонтные работы**		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	-
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Корпус 1: косметический ремонт помещений Корпус 2: косметический ремонт помещений.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования	——